



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электротехнической лаборатории

Регистрационный № 59ЭТЛ012 от «05» сентября 2022 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электротехническая лаборатория
с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

Акционерного общества «Харп-Энерго-Газ» (АО «Харп-Энерго-Газ»)
по адресу: 629420, ЯНАО, г.о. город Лабытнанги, пгт. Харп, кв-л Северный, д.3, телефон
8(34992)74212

(полное наименование организации, юридический адрес, телефон)

зарегистрирована в Северо-Уральском управлении Ростехнадзора с правом выполнения
испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до
и выше 1000 В.

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений указан в приложении к
настоящему свидетельству.


Срок действия Свидетельства установлен до « 05 » сентября 20 25 г.

Заместитель руководителя

(подпись)

Дмитриев А.Н.

(Ф.И.О.)



**Перечень
разрешенных видов испытаний (измерений)**

(ПУЭ 7-е издание, раздел 1, глава 1.8).

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
3. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализаций и измерения
4. Проверка цепи фаза-ноль в электроустановках.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Испытание кабельных линий до 10кВ повышенным напряжением.
7. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения.
8. Проверка устройств молниезащиты.
9. Испытание масляных выключателей в ЭУ напряжением до 35кВ.
10. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
11. Испытание электродвигателей переменного тока.
12. Испытание КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 35кВ.
13. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов напряжением до 35кВ и мощностью до и выше 1,6 МВА
14. Испытание аккумуляторных батарей.
15. Испытание выключателей нагрузки напряжением до 35кВ.
16. Испытание воздушных линий электропередач напряжением выше 1 кВ.
17. Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35кВ
18. Испытание сборных и соединительных шин.
19. Испытание сухих токоограничивающих реакторов.
20. Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением до 35кВ.
21. Испытание вводов и проходных изоляторов в ЭУ напряжением до 35кВ.
22. Испытание трансформаторного масла.
23. Испытание вакуумных выключателей в ЭУ напряжением до 35кВ.
24. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения.

Заместитель руководителя

Дмитриев А.Н.

